




Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
 -  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
 -  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
- 001-001
01
2300 lm
DMRG
Typ
- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
 - uhlí náklonu svítidla
 - světelný tok
 - optika
 - typ navíženého sv.
- DN - úzká optika
 - DW - střední optika
 - DX - široká optika dopředu a dozadu
 - DPR - extra široká optika
 - DPR - asymetrická optika


Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-61 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU		VYPRACOVAL :		KONTROLA :	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROFESIE : ELEKTRO			
		JIRI LOCKER		JIRI LOCKER	
OBEC : PŘELOUC		KRAJ : PARDUBICKÝ			
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUC, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1666, 535 33 PŘELOUC				ČÍSLO ZAKÁZKY : 201726	
NÁZEV AKCE : MĚSTO PŘELOUC - SNIŽEN ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				FORMÁT A4 : B4	
				DRUH PROJEKTU : PS	
				DATUM : 12/2017	
ČÁST : ELEKTROINSTALACE				MĚŘITKO : 1:1000	
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 Situace VO.sch				ČÍSLO VÝKRESU : D.EL.02.1	
				PARE Č. :	
				SITUACE VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 1	



Sokolovská 982
518 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 484 531 138
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu