





Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
 -  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
 -  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
- 001-001
0
2300 lm
DABO
Typ
- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
 - uhlí náklonu svítidla
 - světelný tok
 - optika
 - typ navíšeného sv.
 - DN - úzká optika
 - DW - střední optika
 - DX - široká optika dopředu a dozadu
 - DPR - extra široká optika
 - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,
Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním
Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-61 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU		VYPRACOVAL :		KONTROLA :	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		JIRI LOCKER		JIRI LOCKER	
PROFESE : ELEKTRO					
OBEC : PŘELOUČ		KRAJ : PARDUBICKÝ			
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1666, 535 33 PŘELOUČ				ČÍSLO ZAKÁZKY : 201726	
NÁZEV AKCE : MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽEN ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				FORMÁT A4 : A4	
				DRUH PROJEKTU : PS	
ČÁST : ELEKTROINSTALACE				DATUM : 12/2017	
				MĚŘITKO : 1:1000	
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 SITUACE VO. KŘI				ČÍSLO VÝKRESU : D.EL.02.4	
				PARE Č. :	
				SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 4	



Sokolovská 982
518 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 481 531 138
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu