

TYP : STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ  
 PROVEDENÍ : oceloplechový vestavný  
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 680x960x200  
 ROZMĚRY VÝKLENKU : 660x940x200  
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP43  
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20  
 DĚLENÍ : –  
 NÁPIS : R1.2  
 PŘÍVOD(Y) : VRCHEM  
 VÝVODY : VRCHEM

ŠTÍTKY: QM01 – HLAVNÍ VYPÍNAČ  
 SB060.1 – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – ZAP  
 SB060.2 – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – VYP  
 HL060 – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – VYPNUTO

**POZNÁMKA:**

- nové kabelové vývody budou napojeny na rezervní vývody stávajícího rozvaděče
- WL39 – CYKY–J 3x2.5 – chladnička
- WL54 – CYKY–J 3x1.5 – ventilátory
- WL69 – CYKY–J 3x2.5 – mlékovar
- WL70.2 – CYKY–J 3x1.5 – digestoř
- WL74 – CYKY–J 5x2.5 – konvektomat

**Napěťová soustava:**

**3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S**

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

**základní:**

**živých částí:**

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2

**neživých částí:**


- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

**doplňková:**


- proudovým chráničem – čl. 415.1


**DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY**

Vypracoval: Ing. Josef Havlíček	Odpovědný proj.: Ing. Josef Havlíček	Generální proj.: Ing. arch. Pavel Malěř, CSc	Ing. Josef Havlíček <i>projektant elektro</i>  IČO : 652 06 550 Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel.: 466 530 873, mob: 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz	
Kraj: Pardubický	Obec: Přelouč			
Investor: Město Přelouč				
Stavba: DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI				
Místo: Přelouč - MŠ Za Fontánou 935				
Část: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE				
Název výkresu: Stávající rozvaděč R1.2			Formát	5 A4
			Datum	10.2015
			Stupeň	DRS
			Měřítko	—
			Zakázka číslo	15—22
			Výkres číslo:	Vyhotovení: <b>EL2.05</b>



Zařízení	PI (kW)	Poznámka	M.č.





Zařízení
Pi (kW)
Poznámka
M.č.

