

OCEP. ROZVODNICE **R1.3.1**
TYP: DZ54–2403–EI30S
Š, V, H: 590x635x260 mm
KRYTÍ: IP54

SÍŤ: TN–C–S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4–41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5–54 ED. 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<input type="checkbox"/> Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 <input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz <input type="checkbox"/>	
HIP:	Profese: EL				
Ing. V. Vomočil	P. Slezák	P. Slezák			
Obec: Přelouč		Kraj: Pardubický			
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ				Zak. č.	12/2017
Akce:			Paré:	Druh projektu:	DPS
PŘELOUČ, PARDUBICKÁ Č.P. 687, ST. 628				Datum:	05. 2017
KINO PŘELOUČ – PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				Formátů:	2 x A4
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM				Měřítko:	--
Výkres:				EL06	
Rozvaděč R1.3.1					

