

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 466/ 672 527

OPTIMA spol. s.r.o.
Projektová, inž. a stav. činnost
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn./ze dne
Z.Kutová/ 10.6.2016
e-mail: kutova@optima-vm.cz
poštou a emailem

Vyřizuje - tel
p. Němec - 73353432

V Přelouči
15. 6. 2016

Vše : Vyjádření k existenci podzemního zařízení – veřejné osvětlení (dále jen „VO“) pro stavební řízení:

Akce: „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“

Vracíme Vám potvrzenou situaci s vyznačeným zájmovým územím, s orientačním zákresem podzemního kabelového rozvodu „VO“ a potvrzenou kopii z pasportu VO. Při realizaci prací dojde ke styku se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem nn sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou.

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akce, jsou povinny učinit následující opatření :

- **před zahájením stavebních prací nás formou objednávky požádat o přesné vytyčení trasy podzemního vedení VO a oznámit termín zahájení stavebních prací (p. Němec - tel. 733 534322 – provozní technik)**
- **v místě předpokládaného kontaktu ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami**
- **v případě kolize zemních prací s podzemním, či nadzemním zařízením v naší správě (stožáry VO, rozvaděče apod.) zajistit demontáž, odborné zajištění rozvodů a opětovnou montáž zařízení. Každý zásah do stávajícího zařízení konzultovat se zástupcem Technických služeb města Přelouče.**
- **před záhozem příp. obnaženého a ochráněného zařízení je nutné přizvat ke kontrole a protokolárnímu předání – v zastoupení za Technických služeb města Přelouče (p. Danielka - tel. 702277424), pokud tak nebude učiněno nedojde k převzetí stavby**
- **zásyp obnaženého kabelového vedení provést pískem vrstvou tl. 20 cm a uložit plastovou výstražnou fólii**
- **konečné povrchové úpravy předat zástupci TS ve smyslu podmínek stanovených ve Stavebním povolení, resp. v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku ve vlastnictví města Přelouče.**


Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené.

S pozdravem

Karel Šilhavý - ředitel



**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE**
Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 ④



Kreslil:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ	
Zpracoval:	ING. K. ŠAFRÁNKOVÁ	
Zodp. projektant:	ING. Z. NEUDERT	
Hlavní projektant:	ING. J. SHEJBAL	
Technická kontrola:	ING. J. SHEJBAL	
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: PARDUBICE	Obec: PŘELOUČ
Investor: MĚSTO PŘELOUČ		
Akce: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ U ŠKOLY V PŘELOUČI - 3. ETAPA		
Objekt:		
Obsah: PŘEHLEDNÁ SITUACE		
Stupeň:		DSP
Zak. č.:		4147 - 16 - 3
Arch. č.:		3475
Datum:		09/2016
Formát:		1 A4
Měřítko:		Číslo příl. výkresu:
Kóty:		B.1

OPTIMA spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
 Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
 tel.: 465 420 911
 e-mail: info@optima-vm.cz

