



Optima s.r.o. Ing. Šafránková
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

- Přelouč – regenerace panel.
sídliště U Školy – 3. etapa

naše značka
HM/16/V-K/242-83

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
25.11.2016

věc: Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – regenerace panelového sídliště U Školy 3. etapa“ v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami

- vyjádření

V zájmovém území – viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad LTH 100 – viz. přiložená orientační situace – nutno vytyčit. Z tohoto vodovodního řadu jsou vedeny stávající vodovodní přípojky pro jednotlivé bytové domy materiál HDPE 100 SDR 11 d75 a LTH DN 80 – součástí zákresu – nutno vytyčit.

Dále se v zájmovém území nachází kanalizační řad DN 300 a DN 600 - beton. do kterého jsou zaústěny jednotlivé kanalizační přípojky DN 300 – viz. přiložený orientační zákres – nutno vytyčit. Kanalizační řad se nachází v asfaltové komunikaci.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

1. před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč
2. dojde k výměně jednotlivých armatur ve správě Vak a.s. stř. Přelouč – tyto armatury budou následně na náklady investora osazeny do nivelety budoucího povrchu
3. objekt SO 302 – uvažované hřiště na badminton – v tomto místě je vedena stávající vodovodní přípojka pro panelový dům čp. 1371-1373 – materiál LTH DN 80. Tato přípojka bude do doby zahájení stavebních prací na regeneraci sídliště rekonstruována z materiálu HDPE 63. V případě, že tak nebude provedeno, bude přípojka přeložena mimo prostor hřiště na náklady investora akce – město Přelouč.

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanal.

☎ TELEFON
724345420

FAX
466959113

E-MAIL
matej.havrda
@vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
GE CB Pardubice a.s.
39206 – 524 / 0600

IČO
601 08 631
OR KS HK oddíl B, vložka 999

DIČ
CZ - 601 08 631



- řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
 - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI. § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
 - v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
 - Vak a.s. stř. Přelouč provede případnou výměnu jednotlivých vodovodních armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
 - balastní vody nebudou zaústěny do kanalizačního řadu
 - osazení případných nových uličních vpustí a jejich napojení bude předem konzultováno s odpovědnou osobou Vak a.s. stř. Přelouč. Případné napojení na kanalizační řad provede výhradně Vak a.s. stř. Přelouč na náklady investora akce.
 - poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
 - v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
 - během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanál. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
 - stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
 - termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
 - při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
 - stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
 - v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
 - při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinná neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
 - dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
 - platnost vyjádření do 07/2017

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IC: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

-11-