

OPTIMA
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis ze dne: 10.6.2016 Kutová V Pardubicích dne: 13.6.2016

Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 10.6.2016 o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení vlastníka a provozovatele BECO Link s.r.o. IČO 47455675 pro účely realizace stavby „**Přelouč – Regenerace panelového sídliště U Školy 3.etapa**“.

Vám dle ustanovení § 101, ods. 1 Zákona č. 127/2005 Sb a dle stav. Zákona na základě předložené dokumentace sdělujeme, že:

ve staveništi předmětné stavby existuje vedení veřejné komunikační sítě (VVKS)a jeho ochranné pásmo.

- Dojde ke střetu se sítí VVKS (dotčení ochranného pásma) na více místech
- VVKS jsou uloženy v zemní rýze v chráničkách HDPE (popř. PE) v pískovém loži se značící folií

Mapové podklady skutečného provedení VVKS v místě a blízkém okolí stavby poskytne za úhradu firma **GEOMA HJ Pardubice, Jindřišská 1441, 53002 Pardubice tel. 466614392.**

Dle ust. § 102, odst.3 Zákona č. 127/2005 Sb souhlasíme s provedením prací spojených s předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- bude respektováno ustanovení § 102 zákona č. 127/2005 Sb o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu
- stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace
- zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti
- zahájení výkopových prací stavebník oznámí předem min. 10 prac. Dnů zástupci naší společnosti (**pan Martin Chyba , tel.777821360**)

- před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení podzemního vedení naší VVKS přímo na místě stavby firmou GEOMA HJ Pardubice, Jindřišská 1441, 53002 Pardubice tel. 466614392 nebo naší společností
-
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou VVKS
- při křížení resp. souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“
- výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení VVKS) budou prováděny zásadně ručně
- způsob křížení VVKS stavebník v dalším stupni přípravy stavby (v průběhu realizace po odkrytí a před vlastním provedením) projedná a odsouhlasí se zástupcem naší společnosti (pan Chyba viz výše)
- odkryté vedení VVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození , a to i třetí osobou
- při případném poškození VVKS bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost , tím není dotčena jeho odpovědnost za škody
- před záhozem musí být k prohlídce stavu VVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti (viz výše), který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, chránička) další zához proveden tříděnou zeminou, bude obnoveno značení výstražnou fólií
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1 , písm. S (právnícké osoby) a §120, odst. 1 , písm. I (fyzická osoba) uvedeného zákona.


Žadatel se převzetím tohoto „Vyjádření“ zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat , rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti při porušení těchto povinností.

Za BECO Link s.r.o.

Ing. Štefan Trulik

Přílohy: Orientační snímek polohy VVKS (1 list)

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




Výkres situace a širších vztahů

26.7.2014

BECO s.r.o.
TELEKOMUNIKACE A INFORMATIKA
JINDŘIŠSKÁ 2038 TEL: 465 457 049
530 02 PARDUBICE FAX: 465 457 052
IČO: 474 55 675 DIC: CZ47455675



Kreslí:			<div>OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENYRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 730, 566 01 Vysoká Myta, tel.: 465 420 811, fax: 465 423 835 e-mail: INFO@OPTIMA-VMEZ</div>
Zpracovatel:	Ing. Veronika MRAZKOVÁ	<i>Mrazek'</i>	
Zadavatel:	Ing. Jan SHEJBAL		
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: PŘELOUČ	Obec: PŘELOUČ	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč			Stupeň: STUDIE
Akce: PŘELOUČ-REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ U ŠKOLY			Zak. č.: 3734-14-1
			Arch. č.: 3161
			Datum: 04/2014
			Formát: 1x A4
Objekt:			Měř.: Čís. příl. výkresu
Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Kóty: 2.3.3