

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-10-1112/2017-Ča

Pardubice, 21. června 2017

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

OPTIMA, spol. s r.o.

Žižkova 738/IV

533 01, Vysoké Mýto

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Bc. Petra Čaloudová, tel. 950570258, e-mail: petra.caloudova@pak.izscr.cz

Název stavby: Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa

Místo stavby: k.ú. Přelouč, ulice Jižní, prc.č. 749/3, 763/5, 1814/3, 752/12, 753/7, 1813/3, 758/9, 763/1, 1812/18, kraj Pardubický

Stavebník-investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33, Přelouč

Předložený druh dokumentace: PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Jméno a příjmení zpracovatele PBR: Ing. Zbyněk Neudert, ČKAIT - 0700316

PBR z: 11/2016

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění

Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. Veškeré nástupní plochy budou přístupné pro příjezd a zásah vozidel požárních jednotek a bude provedeno jejich řádné označení.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje

Teplého 1526

530 02 Pardubice

24

kpt. Ing. Lucie Špicarová Dubcová

vrchní komisař

oddělení SP, KČ a ZPP

HZS Pardubického kraje