

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-99485-1/ČJ-2016-170606

Pardubice 29. listopadu 2016
Počet stran: 2

OPTIMA spol. s.r.o
ŽIŽKOVA 738/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro územní řízení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 23. 11. 2016, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči - 3. etapa“.

Předmětem projektové dokumentace je regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči její III. etapa, kde se jedná o předlážďení odstavných ploch a chodníků, doplnění počtu odstavných parkovacích ploch a výstavba nových chodníků. Součástí je vybudování občasně vybavenosti. Chodníky jsou navrženy v šíři 1,50 - 3,00 m. Opravou a úpravou parkovacích stání je navrženo 66 stání, z toho 4 pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči“ k územnímu řízení s tím, že:

- Stavba bude provedena v souladu s ČSN 736110, zejména šíře chodníku by měla odpovídat požadované intenzitě pěších v dané lokalitě čl. 10.1 a následující
- Chodníky budou vybaveny prvky pro osoby se zrakovým a pohybovým postižením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém přístupu staveb
- Parkovací stání budou provedena v souladu s ČSN 736056, zejména správné uspořádání a šířkové poměry u míst pro osoby s pohybovým postižením, v případě umístění dvou míst pro osoby s pohybovým postižením, je třeba vyznačit manipulační plochu ČSN 736056 čl. 6.6.3
- přístřešky pro kontejnery na domovní odpad nesmí tvořit překážku v rozhledových polích (např. při vyjíždění z parkovacích míst, případně v rozhledech křižovatky a pod.) dle ČSN 736102, ČSN 736110

Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

zpracoval:

npor. Ing. Pavel Barva

por. Ing. Miroslav Vápeník
komisař dopravního inspektorátu
tel.: 974 566 258

vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Miroslav Vápeník
komisař dopravního inspektorátu