

Městský úřad Přelouč
Miroslav Manžel
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Věc: Vyjádření k návrhu osvětlení v projektu: Regenerace veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Klenovce

Vážený pane Manželi,

na základě prostudování dokumentace DSP k projektu *Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Klenovce*, zpracované projekční kancelář E-Dir. S.r.o. , 4/2012 posílám její posouzení:

Projektová dokumentace respektuje požadavky uvedené v Konceptci venkovního osvětlení města Přelouče jak z pohledu fyzických parametrů osvětlovací soustavy, tak z pohledu světelně technických parametrů.

K projektu mám pouze jednu připomínku týkající se volby svítidel. Klenovka je malá obec se dvěma typy komunikací: průjezdní silnicí a místními komunikacemi obdobného charakteru. V projektu je použita příliš jemná škála výkonových stupňů svítidel. Z pohledu nákladů na elektrickou energii je toto dělení nevýznamné. Z pohledu přehlednosti osvětlovací soustavy její realizace i následné údržby je taková jemná škála zbytečně komplikovaná. Z tohoto důvodu navrhuji ověřit následující úpravu:

Svítidla A - zachovat (62W)
Svítidla B - zaměnit za svítidlo E, 21 W
Svítidla C - zaměnit za svítidlo E, 21 W
Svítidla D - zaměnit za svítidlo E, 21 W
Svítidla E - zachovat (21W)
Svítidla F – ověřit zda by bylo možné použít, také typ E

V Praze dne 19. 5. 2014



Ing. Petr Žák