



Ing. Srba Tomáš
nám. Míru 188
538 03 Heřmanův Městec

Přelouč – rekonstrukce a
doplnění VO v ulici Jaselská

naše značka
HM/18/V/21

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
23.01. 2018

věc: Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – rekonstrukce a doplnění VO v ulici Jaselská“ v zájmovém území - viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem a jednotlivými přípojkami

- vyjádření

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází hlavní zásobní vodovodní řad LTH 150 – viz. přiložený orientační zakres – nutno vytyčit. Součástí tohoto řadu jsou jednotlivé vodovodní přípojky a armatury (šoupata a hydranty), které nejsou součástí zakresu – nutno vytyčit.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

- 1, dojde k vytyčení sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč
- 2, před zahájením stavebních prací dojde k výměně stávajících armatur – uzávěry přípojek, sekční šoupata a hydranty.
- 3, dále Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází vnitřní rozvod inženýrských sítí bývalých kasáren – vodovodní a kanalizační přípojka pro areál společnosti BISS.

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a přípojkami:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu, včetně jednotlivých přípojek a armatur**

- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany – viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč