



VNĚJŠÍ VLIVYNA EL. ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2  
NEBEZPEČNÉ AB2+AB4, AE4, AN3, AQ3, AR3, AS3, BC2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE  
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Házměřov Město 518 03 e-mail: srba@srba.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Heřmanův Městec			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč					
Stupeň:	DUR	REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE JASELSKÁ V PŘELOUČI			Změna:
Formát:	840x594				00
Měřítko:	1:500				
Datum:	04/2018				
Zakázková č.:	18-13				
SITUACE					
					Číslo příl.: D.2.2