

Dopis zn.: e-mail  
Ze dne : 21.3.2018  
  
Naše zn.: 03647/2018-0  
Vyřizuje.: Kempná Miroslava  
Tel.: +420 972 325 305  
+420 725 069 003  
  
FAX:  
e-mail : [miroslava.kempna@cdt.cz](mailto:miroslava.kempna@cdt.cz)  
Datum: 27.3.2018

Ing. Tomáš Srba  
  
Náměstí Míru 188  
  
538 03 Heřmanův Městec

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. k územnímu řízení .**

Akce: **Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení části ulice Jaselská v Přelouči**

Území: V trati Česká Třebová - Praha vlevo, žkm 318,290 - 318,440, ve vzdálenosti cca 5 m od osy krajní koleje ( demontáž stávajícího stožáru VO ). Nové VO ve vzdálenosti cca 27 m od osy krajní koleje.  
V trati Přelouč - Prachovice.

### **Vyjádření pozbývá platnosti dne 27.3.2020**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: DK26, TK25XN0,8, DOK, MK

Kniha plánů: Předány ve stupni k existenci sítí.

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

**V zájmovém území plánované demontáže stávajícího stožáru jsou vedeny trasy kabelů TK25XN0,8, MK, DOK a stavbou nového VO dojde ke střetu s kabelem DK26.**

**Manipulace s optickými kabely ( a jejich příslušenstvím např. HDPE ) v majetku ČD – Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.**

**Nové zemní kabelové vedení VO bude uloženo v místě křížení nebo souběhu pod trasu kabelu DK26.**

**Před zahájením prací požádejte pracovníky SKS o vytyčení sítí pro upřesnění polohy.**

**V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým.**

**Mob. 602 760 627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz).**

**O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započítím zemních prací na základě objednávky.**