



DI PROJEKT s.r.o. p. Daníček
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

- Přelouč – parkoviště u BISS
ul. Jaselská

naše značka
HM/18/V/215

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
23.08.2018

**věc: Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – parkoviště u BISS ul. Jaselská“
v zájmovém území - viz. příložená situace a ověření sítí ve správě VAK
Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným
vodovodem a jednotlivými přípojkami**

- vyjádření

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází ukončení zásobního vodovodního řadu LTH 150 – viz. příložený orientační záznam – nutno vytyčit. Součástí tohoto vodovodního řadu jsou jednotlivé armatury (sekční šoupata, hydranty...) a stávající vodovodní přípojky rPE 32, které nejsou součástí záznamu – nutno vytyčit. Vodovodní řad se nachází v kraji asfaltové komunikace a končí ve stávajícím parkovišti v zeleném prostoru – nutno vytyčit stávající vod. přípojky v zájmovém prostoru.

V zájmovém prostoru se kanalizační řad ve správě a majetku VAK a.s. stf. Přelouč nenachází.

Vodovody a kanalizace a.s. stf. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění dalších následujících podmínek a požadavků VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč:

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a jednotlivými přípojkami:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení tras vodovodu, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního řadu – provede investor
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s VAK a.s. stf. Přelouč
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního řadu a přípojek – dle pokynů VAK a.s. stf. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
- viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- VAK a.s. stf. Přelouč provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu

☎ TELEFON	466959113	☎ FAX	☐ E-MAIL	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	DIČ
724345420		matej.havrda	@vakpce.cz	GE CB Pardubice a.s.	601 08 631	CZ - 601 08 631
				39206 – 524 / 0600	OR KS HK oddíl B, vložka 999	



- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovídajícím pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanal. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na Vak a.s. středisko Přelouč
- při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- platnost vyjádření do 04/2019

Dovolujieme si Vás upozornit na plánovaný soukromý záměr – prodloužení vodovodního řadu směrem k ulici Pardubická a dále směr Valy k objektům zástavby a podnikání u čp. 1760.

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ 60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-11-

