



E-dir s.r.o. p. Haupt Martin  
Štrossova 291  
530 031 Pardubice

- veřejné osvětlení „Lhota pod  
Přeloučí“

naše značka  
HM/15/V/38

vyřizuje  
Bc. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
16.03.2015

věc: **Žádost o vyjádření pro akci „veřejné osvětlení Lhota pod Přeloučí“**

### vyjádření

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. středisko Přelouč Vám sdělují, že v zájmovém území obec Lhota pod Přeloučí se nachází hlavní zásobní vodovodní řad PVC Js 225 travnatý a chodníkový pás a zásobní vodovodní řady PVC 110 – travnatý a chodníkový pás – viz. přiložená orientační situace – nutno vytyčit – orientační zákres. Součástí těchto řadů jsou jednotlivé vodovodní přípojky, které nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit.

Vzhledem k Vámi navržené trase nového kabelového vedení doporučujeme provést nejprve místní šetření, kde budou vytyčeny sítě ve správě Vak a.s. stř. Přelouč a následně určeno umístění navrženého kabelového vedení. Dle současné přiložené situace Vak a.s. stř. Přelouč **nepovoluje a neschvaluje návrh veřejného osvětlení v obci Lhota pod Přeloučí** z důvodu nedodržení ochranného pásma sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč dle zák. č. 274/2001 Sb. Po provedení místního šetření bude vydáno nové závazné stanovisko.

Kanalizace v obci Lhota není ve správě Vak a.s. stř. Přelouč.

**VODOVODY A KANALIZACE**

**Pa. dubice a.s.** Kocourek Jaroslav

**provoz Přelouč** ved. střediska Přelouč  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice

12