



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-54021-1/ČJ-2019-170606

Pardubice 18. července 2019

Počet stran: 2

OPTIMA, spol. s r.o.
ŽIŽKOVA 738/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 9. července 2019, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“. Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajících pozemních komunikací a výstavba komunikací nových v území ohraničeném ulicemi Kladenská - Žižkova - Čs. armády - Smetanova. V rámci stavby dojde i k výstavbě nových místních komunikací funkční skupiny D2 (chodníky).

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“ pro společné územní a stavební řízení. Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu požadujeme zajištění následujících podmínek:

- 1) S ohledem na hierarchii pozemních komunikací bude provedeno připojení vnitroblokových komunikací chodníkovým přejezdem přes sklopenou silniční obrubu (ČSN 73 6110 čl. 3.1.29 a obr. 53b) tak, aby bylo zachováno v maximální možné šířce výškové vedení chodníku a bylo zřejmé, že připojení tvoří křižovatku pozemních komunikací. V místech připojení pak musí být zajištěny rozhledové poměry dle čl. 12.8 ČSN 73 6110. Výjezdy z vnitroblokových komunikací doplnit o dz č. C2b-c + E13 "Mimo ... a symbol č. 217"
- 2) V místech předpokládaných vstupů chodců do vozovky musí být zajištěny rozhledové poměry dle čl. 10.1.4 ČSN 736110.
- 3) V souladu s čl. 6.9.1 a čl. 6.9.3 ČSN 73 6056 požadujeme provést umístění stojanů na jízdní kola vedle vstupů do bytových domů. Provedení stojanů musí odpovídat čl. 6.9.4. a čl. 6.9.5 uvedené ČSN.
- 4) Rozměry parkovacích míst pro silniční vozidla musí odpovídat čl. 6.3.4 ČSN 73 6056.

Rožkova 2757
530 02 PardubiceTel.: 974 566 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

5) Z důvodu úprav dle bodu 1 tohoto stanoviska požadujeme provést revizi navržené místní úpravy provozu, včetně její úpravy také v ulici Smetanova a Žižkova (zákazy odbočení). Na změnu místní úpravy provozu musí být upozorněno pomocí dz č. IP22 umístěných na 2 - 3 měsíce (viz TP65).

6) Připojení sousedních nemovitostí požadujeme provést přejezdem přes sklopenou silniční obrubu (ČSN 73 6110 čl. 3.1.29 a obr. 53b) tak, aby bylo zachováno v maximální možné šířce výškové vedení chodníku a bylo zřejmé, že připojení netvoří křižovatku pozemních komunikací.

7) V místech připojení či křížení pozemních komunikací požadujeme dodržet rozhledové poměry dle čl. 5.2.9 ČSN 73 6102.

8) Veřejné osvětlení požadujeme provést dle platné ČSN EN 13201.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

por. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z r. por. Ing. Jiří Moučka