



OPTIMA spol.s r.o

Projektová, inž. a stav. činnost

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 09. 07. 2019

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Friedl / 607 073 609

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Přelouč / 11.7. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Dobrý den, k Vaší žádosti k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení na akci „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“ sdělujeme, že k výše uvedené stavbě nemáme připomínek.

S realizací stavby na základě předložených informací provozovatel ČEZ ENERGO, s.r.o. souhlasí za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Při provádění jakékoli stavební činnosti, popř. úprav terénu je nutno dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005- prostorové uspořádání sítí.
2. Před zahájením stavebních prací provedeme vytýčení polohy potrubí na základě Vámi zasláné objednávky, v předem dohodnutém termínu. (cca 14 dnů, dle možností geodetické firmy)
3. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od teplovodu, musí být prováděny výhradně ručním způsobem v souladu s ČSN 73 3050 článek 54-57.
4. V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu teplovodu včetně hloubkového uložení upřesnit ručně kopanými sondami.
5. Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, při kterých dojde ke kontaktu s našim zařízením, žádáme o písemné oznámení.
6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Energo, s.r.o.

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín | tel.: 953 322 222, fax: 953 322 400
e-mail: info@cezenergo.cz, www.cezenergo.cz | IČ: 29060109, DIČ: CZ29060109
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691



7. Pokud dojde při provádění zemních prací k odkrytí našeho zařízení, musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
8. Každé případné poškození našeho zařízení je nutno neprodleně oznámit na kotelně K10 nám.17.listopadu Přelouč. Telefon: 601 551 284.
9. Před záhozem odkrytého zařízení je povinností investora, příp. dodavatele stavby přizvat nás ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. Po provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
10. Veškeré křížení a souběhy s trasou teplovodu je nutno nechat digitálně zaměřit a nechat před kolaudací odsouhlasit.
11. Pokud dojde při provádění Vašich prací k nevyhnutelné přeložce teplovodu bude, vše zahrnuto v PD a přeložka teplovodu bude hrazena investorem.
12. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popřípadě úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplovodu považována dle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace a proto si vyhrazujeme právo na upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání.

Podmínky uvedené ve vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

S pozdravem.

Milan Friedl
vedoucí provozu Přelouč
Pracoviště :
Přelouč
Náměstí 17.listopadu 1518
535 01 Přelouč
GSM + 420 607 073 609
dispecink.prelouc@cezenergo.cz

 **ČEZ Energo, s.r.o.**
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109 -27-

Friedl