



Regenerace sídliště U sokolovny, Přebouč – 1.etapa

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V Přebouči 31.1.2020

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 104 Drobná doplňková vybavenost není jasná specifikace víceúčelové stěny. V dokumentu D_4_1 Příloha TZ neodpovídá půdorys stěny znázorněným prvkům, a ve výkaze výměr je uveden 1 ks bez bližšího popisu.

1.	SP	x936336	Víceúčelová stěna, materiál dřevo - kov	kus	1,0		–
----	----	---------	---	-----	-----	--	---

Plný popis:

Vzhledem k velkým cenovým rozdílům prvků pro workoutová hřiště prosíme o přesnou specifikaci.

Dotaz dodavatele č. 2:

Prosíme o bližší specifikaci (rozměry, případně typový obrázek/foto jako o ostatního mobiliáře) p.č. 1 „Víceúčelová stěna, materiál dřevo – kov“ (SO 104 Drobná doplňková vybavenost, část 009 Ostatní konstrukce a práce).

Dotaz dodavatele č. 3:

Vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD:

- Objekt SO 103
 - o Položka č. x596101 – speciální desky 200x95x70
Jedná se o desky ze „syntetického“ kamene?
- Objekt SO 401
 - o Položka č. X28 – zához rýhy pro kabelovou spojku - 1 ks
Žádáme o prověření MJ a počtu MJ. Dále žádáme o doplnění rozměrů rýhy.
 - o Položka č. X29 – protlak
Z položky není jasné, jaký je průměr chráničky a z jakého je materiálu.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 a 2:

V příloze TZ je jako technický vzor uvedena vizualizace požadované položky (viz. obrázky přiložené níže). Zadavatel připouští i jiné provedení, než je na obrázcích, avšak splňující jak základní specifikaci dle výkazu výměr, tak samozřejmě též účel předmětné položky. Jedná se o hrazdu se zavěšenými kruhy a sestavu bradel různé výšky, sloužící ke sportovnímu využití



dětí školního věku. Možná je jak sestava prvků spojená v jeden celek, tak i samostatné rozmístění jednotlivých prvků, společně tvořících víceúčelové workoutové hřiště. V situaci je rozmístění prvků zakresleno pouze orientačně. Skutečné rozmístění bude upřesněno až při realizaci.



Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

- Objekt SO 103 - Položka č. x596101 – speciální desky 200x95x70:

Jedná se o dlaždice s drážkami pro umělé vodící linie v exteriéru. Tloušťka 70 mm je určena na plochy pojížděné vozidly. Tvarové řešení splňuje požadavky technického návodu TN TZÚS 12.03.06. Položka je vázaná na položku č. 596811120.

- Objekt SO 401 - Položka č. X28 – zához rýhy pro kabelovou spojku - 1 ks:

Jedná se o zához pro kabelovou spojku pro odstranění stožáru. Z důvodu velmi malé výměry nebyla bližší specifikace uvedena (hl.0,5m, š.0,35m, dl.0,5m).

- Objekt SO 401 - Položka č. X29 – protlak:

Souhrnná položka pro protlaky pod komunikací pro chráničku na kabel – počet a místa protlaků jsou zřejmá ze situačního výkresu. Samotná chránička viz. položka č. 34571351.

Bc. Pavel Čaha

Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele
Telefon: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprebouc.cz