



ZŠ Kladenská 494, Písek – výměna stropní konstrukce

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V Písku 17.2.2020

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o vysvětlení nesrovnalostí v zadávací dokumentaci:

Podlahy povlakové:

- v rozpočtu je psaná dvousložková penetrace na dřevo to je v pořádku, ale není dále popotáván postup na dřevěné podlahy
- na penetraci musí přijít mýstek (křemičitý písek)
- stěrka musí obsahovat vlákno
- stěrka s vláknem musí být min 5mm, aby vlákno pracovalo

Dotaz dodavatele č. 2:

Elektro – není PD:

D.1.4.4.05 Rozvaděč RM1

D.1.4.4.06 Rozvaděč RS4

D.1.4.4.07 Rozvaděč RS4.1

Dotaz dodavatele č. 3:

ZTI :

Položky ve výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Vyjádření projektanta:

V rozpočtu uvedená položka 152 - Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) - v ceníku URS uvedená položka obsahuje: penetrace rychlá s křemičitým pískem na problematické povrchy - takže v sobě již zahrnuje křemičitý písek.

Ano, stěrka musí obsahovat vlákno.

Není pravda, že stěrka s vláknem musí být min. 5 mm, záleží od jakého dodavatele resp. výrobce bude odebrána stěrka, např. stěrka SCHONOX ZMF tl. od 3 do 20 mm (<https://www.schonox.com/cz/podlahova-technika/?pc=296&p=3181>).



Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Projektová dokumentace je vypracována pro rekonstrukci včetně půdní vestavby, která ale není součástí této veřejné zakázky. V rámci této veřejné zakázky bude provedena pouze část projektu, a to výměna stropní konstrukce a práce s tím spojené. Proto byly části PD, které se k této veřejné zakázce nevztahují, z PD vyjmuty.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Bc. Pavel Čaha

Odbor správy majetku

Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestoprebouc.cz