

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s § 98 odst. 3 zák. č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

Zadavatel veřejné zakázky	
Název:	Město Přelouč
IČ:	00274101
Adresa:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupen:	Bc. Irena Burešová, starostka města

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ	
Název:	Grant & Project partners s.r.o.
IČ:	02297884
DIČ:	CZ02297884
Sídlo:	Ústecká 218/13, 184 00 Praha 8
Kontaktní osoba:	Mgr. Jaroslav Heikenwälder
Tel.:	245 019 038
E-mail:	j.h@gppartners.cz

Zadavatel obdržel v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel vysvětlení poskytuje vč. přesného znění žádostí.

Dotaz:

Žádáme o vyjádření jaké potrubí je možné použít pro splaškovou a gravitační kanalizaci. V projektové dokumentaci je rozpor mezi technickou zprávou a výkazem výměr:

V TZ je uvedena specifikace potrubí s plným žebrem SN 10 a ve VV je uvedeno korugované potrubí z PP SN 12.

Žebrované potrubí je aktuálně k dispozici pouze od jednoho výrobce, který se navíc nachází v insolvenčním řízení.

Obáváme se proto cenové nestability při nákupu materiálu, nemožnosti alternativní dodávky a také ohrožení termínu vzhledem k závislosti na jediném dodavateli, který je navíc v insolvenční.

Vzhledem k těmto okolnostem navrhuje rozšíření zadávacích podmínek o trubní materiál jako uvádí výkaz výměr s touto specifikací:

Korugované potrubí z PP, SN 12 se zesílenou stěnou (např. typ Ultra Cor)

Technické parametry potrubí DN 300:

Vnější průměr

- De 280 mm

Vnitřní průměr

- Di/DN 250 mm

Kruhová tuhost (kN/m² dle ISO 9969) - min SN 12kN/m²

Tloušťka základní stěny e5

- zesílená stěna oproti požadavkům normy na min 2,5 mm u DN 250

Základní materiál

- PP b

Konstrukce stěny potrubí

- korugovaná konstrukce (duté žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním

Způsob spojování

- na hrdla

Tento typ potrubí je velice spolehlivý a má dobré reference, je ve stejné kvalitativní třídě (kruhová tuhost i síla stěny) jako původně navržené potrubí a jeho použití nebude znamenat navýšení ceny díla.

Odpověď: Potrubí s plným žebrem uvedené v projektu jsme volili zejména z důvodu silnější základní stěny, než mají běžná korugovaná potrubí a aby zvolené potrubí splňovalo materiálové standardy provozovatele VaK Pardubice.

Vámi navrhované korugované potrubí Ultra Cor má sice zesílenou základní stěnu, ale bohužel provozovatel má ve standardech pouze tyto varianty:

1. potrubí s plnými žebry (Ultra Rib 2)
2. potrubí s hladkou stěnou z PP
3. potrubí s hladkou stěnou z PVC-U.

Specifikaci potrubí je možné rozšířit tedy pouze ještě o varianty 2 a 3.

Potrubí Ultra Rib 2 jsme volili i pro jeho výhodu napojování odboček s hrdly na obou stranách a tím i snížení počtu spojů a vynechání dodatečných dvojítych objímek.

Pro udržení shodné cenové úrovně potrubí, splnění požadavku materiálových standardů provozovatele a zachování výhod potrubí Ultra Rib 2, doporučujeme rozšířit specifikaci potrubních materiálů ještě o tento systém (např. Ultra Solid Blue Pipe):

Specifikace:

kanalizační potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností a s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle ČSN 1401, kruhová tuhost SN 12, tvarovky budou vstřikované s hrdly na obou stranách se stejným typem těsnění jako mají trubky všechny spoje na trubkách i tvarovkách musí mít spoje jištěné proti posuvu s těsností min 2,5 bar.

Ostatní podmínky v projektu se nemění. Jedná se pouze o doplnění k danému projektovému řešení, kdy je umožněna dodávka trub dle projektu doplněná o další kanalizační systém na trhu s plnostěnnou konstrukcí při zachování členění tvarovek s hrdly na všech stranách.

zástupce zadavatele

Mgr. Jaroslav Heikenwälder