



LEGENDA:
UZEMNĚNÍ

- SZ**
č.03 ČÍSELNÉ OZNAČENÍ ZKUŠEBNÍ SVORKY
- ⚡** ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ VČETNĚ OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU OU DRŽÁKU DuD A PODPĚRY VEDENÍ DO BETONU PV
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm V BETONOVÉM ZÁKLADU
- EP EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE, VÝVOD ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE UMÍSTĚNA DLE PŮDORYSU UZEMNĚNÍ
- SVORKY VE FUNKCI SKUŠEBNÍ BUDOU VYBAVENY MOSAZNÝMI MATICEMI.
 - NA HLAVNÍ OCHRANNOU (EKVIPOTENCIÁLNÍ) PŘÍPOJNICI HOP BUDOU SAMOSTATNÝMI VODIČI CY/CYA 10–16mm² PŘÍPOJENY VŠECHNY CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU (PLYN, VODA, OK, VRATA...)
- OCHRANA PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 ed.2 1 AŽ 4
- OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

JE NUTNO RESPEKTOVAT MINIMALNÍ DOSTATEČNOU VZDALENOST VSECH VNĚJŠÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ OD SOUSTAVY OCHRANY PŘED BLESKEM

POKUD BUDOU INSTALOVÁNY STAVEBNÍ ČI JINÉ ČÁSTI ZASAHUJÍCÍ NAD ÚROVĚŇ STŘECHY JE TŘEBA ŘEŠIT JEJICH OCHRANU PŘED PŘÍMÝM ÚDEREM BLESKU UMÍSTĚNÝM DO OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMAČE

Vypracoval: <div>Emil Bulavčák</div> <div>Bulavčák</div>		Zodp. projektant: <div>Ing.Tomáš Srba</div> <div>Geba</div>		<div>TOMÁŠ SRBA</div> <div>Náměstí Míru 188</div> <div>Heřmanův Městec 538 03</div> <div>e-mail: srbatomas@seznam.cz</div> <div>IČO: 04695461</div>
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč				
Místo stavby: Přelouč, parc. 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3 kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kraj				
Stupeň:	DPS	Akce: <div>Víceúčelové hřiště(ledová plocha)vč.garáže</div> <div>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div> <div>STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE</div>		Paré:
Formát:	A3			Část:
Měřítko:	1:50			
Datum:	05/2020	Název:	GARÁŽ A SKLAD - UZEMNĚNÍ	Číslo příl.: <div>D.1.4.</div> <div>07</div>
Zakázkové č.:	20-29			