



LEGENDA:

- NAPÁJECÍ KABEL OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ – TYP CYKY-J 5x4 V CHRÁNICIČE V ZEMI + ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn10mm
- RH ROZVÁDĚČ PRO NAPÁJENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ–NAPÁJENÍ CHLAZENÍ, STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE GARÁŽE A SKLADU
VENKOVNÍ PROVEDENÍ HYDRA 685 PS – ESTA IVANČICE V PILÍŘKU
- L01–L06 STOŽÁR/SVÍTIDLO PHILIPS BVP651 T25 1xLED650-4S,757 DX50 66000lm, 420W, 4000K, IP66, 230V
MONTÁŽNÍ VÝŠKA 6m, ÚHEL SKLONU SVÍTIDLA DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE VE VODOROVNÉ POLOZE
- * STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ. E27/6A
 - SVÁR MIN. 100mm NEBO SVORKA 2XSR02, ASFALTOVÝ NÁTĚR, JUTOVÁ LÁTKA S ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ BUDE JISTÍCÍM PRVKEM 16A/400V, CHAR.C, VE FUNKCI VYPÍNAČE V ROZVÁDĚČI RH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-S

ØCHRAŇA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-ØCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Emil Bulavčák		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč				
Místo stavby: Přelouč, parc. 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3 kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kraj				
Stupeň:	DPS	Akce: Víceúčelové hřiště(ledová plocha)vč.garáže TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Paré:
Formát:	A3			
Měřítko:	1:50	Část: STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
Datum:	05/2020	Název: Víceúčelové hřiště - schema osvětlení		Číslo příl.: D.1.4. 12
Zakázkové č.:	20-29			