



VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V Přelouči 14.7.2020

Dotaz dodavatele:

Mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je rozpor, ve výkazu chybí položka letní plastový povrch. Má se doplnit do výkazu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel děkuje za upozornění a chybějící položku do rozpočtu doplňuje.

Zadavatel požaduje umělý povrch pro letní využití ze zdravotně nezávadného materiálu, nehořlavý, plně vyhovující pro dané účely, umožňující univerzální využití (florbal, hokejbal, in-line hokej, tenis, nohejbal, sporty vozíčkářů apod.).

Zadavatel požaduje, aby tento povrch byl nainstalován celoročně, tedy i v zimním období, kdy bude „utopen“ pod ledem, nicméně aby byl rozebíratelný z důvodů případných místních oprav a výměn. Povrch by měly tvořit čtvercové dlaždice vylisované ze směsi polypropylenů, opatřené spojovacími zámkami, zajišťujícími jednoduchou a rychlou montáž i demontáž pro možnost výměny jednotlivých dlaždic uprostřed hrací plochy v případě poškození. Povrch dlaždic zadavatel požaduje matný, aby bylo zabráněno nepříjemným odrazům světla, blesků fotoaparátů, kamer a slunečních paprsků. Dlaždice musí být odolné vůči mrazu i horku, nárazu, otěru a námaze, vodě, vlhkosti a běžným rozpouštědlům (ředidlo).

Vzhledem k provedené úpravě položkového rozpočtu „Slepý rozpočet – KLUZIŠTĚ“ zadavatel nahrazuje původní slepý položkový rozpočet novým. Dodavatelé použijí k ocenění ve svých nabídkách nový položkový rozpočet: „Slepý rozpočet - KLUZIŠTĚ - Revize č.1“.

Bc. Pavel Caha

Odbor správy majetku

Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz