

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 466 672 527

OPTIMA spol. s r.o.
Projektová, inženýrská a stavební činnost
k rukám Ing. Šafránkové

Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn./ze dne
e-mail / 7. 4. 2020

Vyřizuje
Šilhavý 603544601

V Přelouči
8. 4. 2020

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro DÚR + DSP akce

Akce: Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa

Dokumentaci pro společné územní řízení a povolení stavby na výše uvedenou akci jsme prostudovali a sdělujeme Vám následující:

K předložené dokumentaci nemáme z pohledu správce místních komunikací, zeleně a soustavy veřejného osvětlení připomínky, při dodržení podmínek stanovených v PD. Všechny naše požadavky byly do PD průběžně zapracovány.

Při realizaci stavby **dojde** ke kontaktu se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem a zařízením sítě VO. Proto:

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akcí, jsou povinny učinit následující opatření:

- **před zahájením** kolizních zemních prací nás **formou objednávky** požádat o přesné vytyčení trasy podzemního vedení VO a **oznámít termín** zahájení stavebních prací,
- v místě předpokládaného kontaktu **ověřit** přesnou polohu kabelového vedení **ručně kopanými sondami**,
- **před záhozem** obnaženého, ochráněného i **nově uloženého kabelového vedení** nebo při jakékoliv **manipulaci se zařízením** v naší správě (sloupy VO, svítidla, rozvaděče), přizvat ke **konzultaci, kontrole a protokolárnímu předání** zástupce TS (p. Holec – tel.: 724 800 646) – zápisy budou součástí předávací dokumentace,
- na obsyp kabelového vedení bude uložena **výstražná plastová fólie**

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání. Vyjádření zařaďte do všech paré PD.

S díky za spolupráci a pozdravem

Karel Šilhavý
ředitel



TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE
Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 ①

Co.: Miroslav Manžel – ved. odboru SMI MěÚ Přelouč