

[illegible]

**RB1**  
**rozvodnice pro zapuštěnou montáž**  
**IP 30, ocelový plech**  
**36 modulů**

**Proudová soustava : 3 + PEN stř. 50 Hz, 400 / 230 V, TN - C - S**

Ochrana před nebezpečným dotykem : podle ČSN 33 2000 - 4 - 41  
automatickým odpojením od zdroje

PODPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BARTA NA PAŠTI 183, SRCH IČO 156 11 388
	ING.TOMÁŠ BARTA	ING.LADISLAV ŠTĚPÁNEK	
<b>Místo stavby : Choceňská č.p.877, Přelouč</b> <b>INVESTOR : Město Přelouč, Československé armády č.p.1655, Přelouč, 535 01</b>			
STAVBA  <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: green;">Stavební úpravy nebytových prostor</h1> </div>			datum 05/2020 formát 2 A 4 stupeň PD měřítko  paré
VÝKRES	<b>ELEKTROINSTALACE</b> <b>Bytová rozvodnice RB 1 - jednopólové schéma</b>		<b>F.1.4.g.2.3.</b>