



STANOVISKO č. VS/2020/301/Hav

ostatním stavbám, sloučené řízení (územní + stavební)

Žadatel:

Ilona Turková
Semtín 97
53353 Pardubice

Investor:

Město Přelouč
Československé armády 1665
53501 Přelouč

Název stavby - akce :

**Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská 877, přelouč
PD upravena dle požadavků VAK**

Místo stavby : Přelouč 838/2 st. (Přelouč)

Katastr : Přelouč

Zasíláme orientační zakres zařízení ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vak a.s. stř. Přelouč souhlasí s Vámi navrženou akcí "stavební úpravy - Choceňská 877" - Přelouč.
Při akci budou dodrženy podmínky vyjádření VS/2019/796/Hav
Zaslepení stávající vodovodní přípojky bude provedeno na jejím odbočení v komunikaci. Toto zaslepení bude provedeno výhradně Vak a.s. stř. Přelouč - provedeno na náklady investora akce.
Materiál vodovodní přípojky dodá a provede výhradně Vak a.s. stř. Přelouč - bez výkopových prací.
Umístění a trasa vodovodní přípojky - zajistí odp. osoba Vak a.s. stř. Přelouč - p. Virág 725405430.
Vak a.s. stř. Přelouč požaduje splnění podmínky předchozího vyjádření - bod.č.2 - kamerová prohlídka, požadujeme dodat záznam k nahlédnutí. Nová revizní kanalizační šachta DN 1000 bude osazena šachtovým poklopem těžké řady Begu 400.
Jiných námitek není.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

počet grafických příloh: 0
souborové přílohy:



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999


Vyřizuje: Mgr. Matěj Havrda, DiS.

Telefon:

Datum: 06.02.2020

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999


Mgr. Matěj Havrda, DiS.
vedoucí střediska Přelouč
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.