



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Naše značka: MUPC 18373/2019/OŽP/Ša
Váš dopis ze dne: 10. 9. 2019
Vyřizuje: Z. Šandová
Telefon: 466 094 235
E-mail: zdenka.sandova@mestoprelouc.cz
Datum: 18. 9. 2019

Společné vyjádření OŽP k záměru stavby:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení“

Místo stavby: k. ú. Lohenice

Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč

Popis: stávající osvětlení bude demontováno. Demontované prvky VO budou uloženy v areálu Technických služeb. V místech osazení nových stožárů u míst stožárů původních budou v nezbytné míře rozbourány stávající betonové základy stožárů. Budou demontovány a opětovně namontováno 4ks dopravních značek a směrových tabulek. Bude demontováno a opětovně namontováno 7ks zařízení veřejného rozhlasu.

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa: bez připomínek.

Bc. František Novotný

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: bez připomínek.

Jana Cepková

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny.

Případné kácení dřevin a prořezávání stromů bude provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zmínovaného zákona. nesmí být poškozovány a ničeny dřeviny. Dřeviny v blízkosti stavby budou při výstavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a dřeviny byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Bude dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článek 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. Ochrané pásmo dřevin je 5m od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

Mgr. Jan Feranec

Z hlediska ochrany ovzduší: maximálně omezit prašnost při stavebních pracích.

Mgr. Jan Feranec

Z hlediska zákona o odpadech: od 1.1.2018 v souladu s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále zákona o odpadech), a to § 79 odst. 4, je třeba k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko vydá na základě podané žádosti MěÚ Přelouč, OŽP. K žádosti musí být předloženy podklady, ze kterých bude možné posoudit soulad mezi navrhovaným způsobem nakládání s odpady a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů (např. průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva). Tyto informace je možné uvést přímo do žádosti. Formulář žádosti je možné stáhnout na www.mestoprelouc.cz.

Ing. Helena Klápková

Město Přelouč
Odbor životního prostředí
④

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru

Rozdělovník: Ing. Tomáš Srba, Náměstí Míru 188, 53803 Heřmanův Městec, poštou