

srbatomas@seznam.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1103530484

Jiří Krupař / 800 850 860

Pardubice / 29. 4. 2019

Vyjádření k záměru stavby

Vážený žadateli,

reagujeme na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci (dále jen PD) ve stupni DUR na akci: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice** („dále jen stavba“).

S předmětným záměrem stavby nesouhlasíme, protože by instalovanými sloupy VO v blízkosti našeho nadzemního vedení nebyla dodržena bezpečnost.

- Instalaci sloupů VO je nutné z hlediska bezpečnosti posoudit podle normy PNE 33 33 02 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC. V nyní platné edici č. 4 není přímo stanovena podmínka vzdálenosti ocelových sloupů VO od nadzemního vedení NN. Pro posouzení je tedy použita varianta vzdálenosti křížení nadzemního vedení NN od nadzemního potrubí (tabulka 5.13. Nejkratší vzdálenosti od nadzemních potrubí). U neizolovaných vodičů je tato vzdálenost 2 m. U izolovaných vodičů je pak snížena na 1 m.

Situaci je možné řešit i přeložkou nadzemního vedení. Pokud o toto má investor zájem, necht' si požádá o přeložku. Formulář žádosti o přeložku je k dispozici na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v sekci formuláře.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Chráněné