



Ing. Tomáš Srba  
nám. Míru 188  
538 03 Heřmanův Městec

- Lohenice – rekonstrukce VO  
– existence sítí

naše značka  
HM/19/V-K/55-22

vyřizuje  
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
01.03.2019

věc: **Žádost o zakres a existenci sítí pro akci „Lohenice - rekonstrukce VO“  
v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK  
Pardubice a.s. středisko Přelouč**

**- stanovisko**

V zájmovém území v obci Lohenice se nacházejí zásobní vodovodní řady PVC 110, PVC 90 a PE 63 – viz. přiložený orientační zakres – nutno vytyčit. Součástí těchto vodovodů jsou jednotlivé vodovodní přípojky a armatury, které nejsou součástí zakres – nutno vytyčit.

Dále se v obci nachází gravitační kanalizace DN 250, DN 300, DN 400 a DN 500, tlaková kanalizace PE 90 a PVC 160 – nutno vytyčit. V obci se nacházejí dvě čerpací stanice odpadních vod, ke kterým je zavedena elektrická přípojka – nutno vytyčit kabelové vedení. Vak a.s. stř. Přelouč navrhuje provést místní šetření pro návrh uložení kabelového vedení. Další stupeň dokumentace je nutno předložit na Vak a.s. stř. Přelouč k dalšímu posouzení a vyjádření.

Mgr. Havrda Matěj DiS.  
ved. střediska Přelouč  
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 37 DIČ: CZ 60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-11-















