

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 466672527

Srba Tomáš Ing-
náměstí Míru 188
538 03
Heřmanův Městec

Odesláno emailem

Váš dopis zn./ze dne
Ing. T. Srba/ 4.8.2209

email: ivana.kramarova@vdiprojekt.cz
tel.: 777 096 413

Vyřizuje – tel.

V. Němec – 733 534 322

V Přelouči

4.8. 2020

Věc : Vyjádření k existenci podzemního zařízení – veřejné osvětlení (dále jen „VO“):

Akce: „Lohenice – veřejné osvětlení MK na p.č. 75/24“

Vracíme Vám potvrzenou situaci s vyznačeným zájmovým územím, s orientačním zákresem podzemního kabelového rozvodu „VO“ a potvrzenou kopii z pasportu. Při realizaci prací dojde ke styku se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem nn sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou.

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akce, jsou povinny učinit následující opatření :

- **před zahájením** stavebních prací nás formou objednávky požádat o přesné **vytyčení** trasy podzemního vedení VO a oznámit termín zahájení stavebních prací (**p. Němec - tel. 733 534 322 – provozní technik**)
- v místě předpokládaného kontaktu **ověřit** přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými **sondami**
- v případě kolize zemních prací s podzemním, či nadzemním zařízením v naší správě (stožáry VO, rozvaděče apod.) zajistit demontáž, odborné zajištění rozvodů a opětovnou montáž zařízení. Každý zásah do stávajícího **zařízení konzultovat se zástupcem Technických služeb města Přelouče.**
- **před záhozem** příp. obnaženého a ochráněného zařízení přizvat ke **kontrolě a protokolárnímu předání** – v zastoupení za Technických služeb města Přelouče (**p. Holce - tel. 724 800 646**), **pokud tak nebude učiněno nedojde k převzetí stavby**
- **zásyp** obnaženého kabelového vedení provést pískem vrstvou tl. 20 cm a uložit plastovou **výstražnou fólii**
- **konečné povrchové úpravy** předat zástupci TS ve smyslu podmínek stanovených ve Stavebním povolení, resp. v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku ve vlastnictví města Přelouče.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené.

S pozdravem
Vlastimil Němec

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE


Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 (4)

LEGENDA:

- záměr, vjem
- vedení 110"

Plán s vyjádřením
z dne

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE - 4-08-2020
Chytránská 771, 355 01 Přelouč
IČO: 69170754





Evid. č. žádosti: 2020312266

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Lohenice u Přelouče (Pardubice) 686409

Popis polygonu:

LEGENDA:

-  - zájmové území
-  - vedení "VO"

Plán s vyjádřením

26 dne - 4-08-2020

Polygon 1 - Detail

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE
Chocenská 1771 535 01 Přelouč
ICO: 69170754 (4)

