



OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE  
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Grtba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Grtba</i>		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Lohenice			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč					
Stupeň: DUR	Akce: Lohenice - veřejné osvětlení MK na p.č. 75/24			Paré:	
Formát: 594x297					
Měřítko: 1:500					
Datum: 08/2020	Část:				
Zakázkové č.: 20-40	Název: KOORDINAČNÍ SITUACE			Číslo příl.: C.3	