



ŘEZ B - B'



PŮDORYS



LEGENDA

- 1 - 2 x KALOVÉ ČERPADLO - Q=4,7l/s,H=62,5 m,400V/50Hz,P=10,5kW,I=28,6A
- 2 - SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - VODÍCÍ TYČE
- 3 - KULOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 80/PN 100
- 4 - NEREZOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO NA ODPADNÍ VODU DN 80
- 5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ TVAROVKA T 80/80
- 6 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 80 - VAŘENO
- 7 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,5 m, šířka 0,5 m
- 8 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,7 m, šířka 0,5 m
- 9 - PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 mm
- 10 - NEREZOVÝ KULOVÝ KOHOUT DN 50/PN 10, HADICOVÁ KONCOVKA DN 50 - C52
- 11 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM 400x300x700, PRŮLINY 30mm
- 12 - PATKOVÉ KOLENO DN 80 mm, PN 16
- 13 - ŘETĚZ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI o 8 MM DÉLKA 6,0 m, VČETNĚ ZÁVĚSU
- 14 - ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 80 mm
- 15 - POROROŠT Z NEREZI
- 16 - RÁM PODESTY Z NEREZI
- 17 SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA DN 80 NA POTRUBÍ PE DN 80 1 ks

POZNÁMKA

OBĚ ČERPADLA BUDOU VYTAHOVÁNA POMOCÍ ŘETĚZŮ O DÉLCE 6,0 m, VČETNĚ ZÁVĚSU PO 1,0 m
ŘETĚZY BUDOU POVĚŠENY NA SKOBĚ VE VYROVNÁVACÍM PRSTENCI
ŠROUBY A MATICE NEREZOVÉ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz		IKKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	05/2021
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	272015
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KLENOVKA S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE	FORMÁT:	4 A4
OBJEKT :		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD č.3	PS 01.b.3	