



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Naše značka: MUPC 15304/2019/OŽP/Ša
Váš dopis ze dne: 17. 7. 2019
Vyřizuje: Z. Šandová
Telefon: 466 094 235
E-mail: zdenka.sandova@mestoprelouc.cz
Datum: 25. 7. 2019

Společné vyjádření OŽP k projektové dokumentaci:

„Sportovní hřiště v MŠ Kladenská čp. 1332“

Místo stavby: k. ú. Přelouč, čp. 1332

Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč

Popis: stávající travnatá plocha při MŠ Kladenská leží v jižní části města Přelouč mezi ulicemi Kladenská a Školní na p. p. č. 905/13 k. ú. Přelouč. Areál je oplocen. Vjezd do areálu je z jižní strany. Po vjezdu do areálu se na předmětné místo sjíždí ze svahu ve sklonu do 24%. Celá plocha pozemku v místě stavby je zatravněna a je v mírném sklonu k východu. Při severní straně oplocení areálu se nachází stávající posezení (lavičky a stoly), které bude v případě kolize se stavbou, přesunuto mimo půdorys navržené stavby.

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa: bez připomínek.

Bc. František Novotný

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: bez připomínek.

Jana Cepková

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny.

Případné kácení dřevin a prořezávání stromů bude provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona.

Nesmí být poškozovány a ničeny dřeviny. Dřeviny v blízkosti stavby budou při výstavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a dřeviny byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Bude dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článek 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. Ochranné pásmo dřevin je 5m od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

Mgr. Jan Feranec

Z hlediska ochrany ovzduší: maximálně omezit prašnost při stavebních pracích.

Mgr. Jan Feranec

Z hlediska zákona o odpadech: od 1.1.2018 v souladu s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále zákona o odpadech), a to § 79 odst. 4, je třeba k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení podle stavebního zákona závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko vydá na základě podané žádosti MěÚ Přelouč, OŽP. K žádosti musí být předloženy podklady, ze kterých bude možné posoudit soulad mezi navrhovaným způsobem nakládání s odpady a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů (např. průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva) – **tyto podklady není třeba přikládat, máme je k dispozici v podané žádosti o společné vyjádření.** Formulář žádosti je možné stáhnout na www.mestoprelouc.cz.

Ing. Helena Klápková

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru

Rozdělovník: Linhart s. r. o., Lhotecká 820, 25001 Brandýs n/L., DS