

RH-pole 2...stávající

OPRAVY A DOPLNĚNÍ:

- OSAZENÍ 2 ks 3F JISTIČE VČ. SVOREK A PRODRÁTOVÁNÍ
- OSAZENÍ 1 ks 1F JISTIČE VČ. SVORKY A PRODRÁTOVÁNÍ
- OPRAVA MASKY

RP1.1...stávající

OPRAVY A DOPLNĚNÍ:


- OSAZENÍ 1 ks 1F JISTIČE VČ. SVORKY A PRODRÁTOVÁNÍ
- OPRAVA MASKY


RP2.1...stávající

OPRAVY A DOPLNĚNÍ:

- OSAZENÍ 1 ks 1F JISTIČE VČ. SVORKY A PRODRÁTOVÁNÍ
- OPRAVA MASKY

POZN.: ZA "x", "y" a "z" DOSADIT ČÍSLO DLE STÁVAJÍCÍ ČÍSELNÉ ŘADY V PŘÍSLUŠNÉM ROZVÁDĚČI.



| | | |
|--|-----------------------|--|
| ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : E-dir s.r.o., Kasalice č.p.1, 533 41 Lázně Bohdaneč | |  <div>Kasalice č.p.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz</div> |
| VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | |
| Ing. Jaroslav Lněnička | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---|---------------|
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | <div>Jiří SVOBODA</div> <div>projekce vzduchotechnických zařízení</div> <div>ČKAIT 0700995, IČ: 69853525</div> <div>Jezbořice č.p. 88, 530 02 Pardubice</div> <div>e-mail: svoboda.66@seznam.cz</div> | |
| Jiří Svoboda | Jiří Svoboda | Jiří Svoboda | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč | | | FORMÁT | 2A4 |
| IČ: 00274101; DIČ: CZ00274101 | | | DATUM | 11/2022 |
| MÍSTO STAVBY: Masarykovo náměstí č.p. 50, 535 33 Přelouč | | | ÚČEL | DPS |
| ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU – STARÁ BUDOVA D.1.4.3 – ELEKTROINSTALACE, SILNOPROUD | | | MĚŘITKO | – |
| | | | Č.ZAKÁZKY | 308/01/23 |
| | | | ZMĚNA | |
| ROZVÁDĚČE | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | | D.1.4.2–05 |

– VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
... 6,67kW/400V/10,6A/JISTIČNÍ 20A

– VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
... 9,34kW/400V/14,5A/JISTIČNÍ 25A

– VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
... 1x30W+3x67W/230V

– VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
... 1x35W+2x67W/230V