
















Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
-  - číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
-  - úhel náklonu svítidla
-  - světelný tok
-  - optika :
-  - typ navrženého sv.
-  - DN - úzká optika
-  - DM - střední optika
-  - DW - široká optika dopředu a dozadu
-  - DX - extra široká optika
-  - DPR - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:		VYPRACOVAL :		KONTROLA :	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROFESSE : ELEKTRO		KRAJ : PARDUBICKÝ	
OBEC: PŘELOUČ		JIRÍ LOCKER		JIRÍ LOCKER	
INVESTOR :		MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ		ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV AKCE :		MĚSTO PŘELOUČ - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ETAPA 2022		202214	
ČÁST :		ELEKTROINSTALACE		FORMÁT A4	
NÁZEV VÝKRESU :		D.EL.02 Situace VO.sch		DRUH PROJEKTU	
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 7		D.EL.02.7		PS	
PÁŘE Č.:		1:1000		DATUM	
9/2022		MĚŘITKO		1:1000	

