










Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
-  - LED svítidlo nevhodné pro dotaci
-  - číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
-  - úhel náklonu svítidla
-  - světelný tok
-  - optika :
-  - typ navrženého sv.
-  - DN - úzká optika
-  - DM - střední optika
-  - DW - široká optika dopředu a dozadu
-  - DX - extra široká optika
-  - DPR - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:  
ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		KONTROLA:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROFES: ELEKTRO		JIRÍ LOCKER	
OBEC: PŘELOUČ		KRAJ: PARDUBICKÝ		JIRÍ LOCKER	
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ		ČÍSLO ZAKÁZKY		202214	
NÁZEV AKCE: MĚSTO PŘELOUČ - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ETAPA 2022		FORMÁT A4		BA4	
ČÁST: ELEKTROINSTALACE		DRUH PROJEKTU		PS	
NÁZEV VÝKRESU: D.EL.02 Situace VO.sch		DATUM		9/2022	
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 3		MĚRITKO		1:1000	
ČÍSLO VÝKRESU: D.EL.02.3		PÁŘE Č.:			



Sokolovská 682  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
kontakt: +420 494 531 538  
dabona@dabona.eu  
www.dabona.eu