












Legenda použitých značek:

-  - nově LED svítidlo na sadovém stožáru
-  - nově LED svítidlo na výložníku a stožáru
-  - nově LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
-  - LED svítidlo nevhodné pro rotaci
-  - číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
-  - úhel náklonu svítidla
-  - světelný tok
-  - optika :
-  - typ navrženého sv.
- - DN - úzká optika
- - DM - střední optika
- - DW - široká optika dopředu a dozadu
- - DX - extra široká optika
- - DPR - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:		DABONA s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL :	KONTROLA :	
PROFESÍ : ELEKTRO	JIRÍ LOCKER	JIRÍ LOCKER	
OBEC: PŘELOUČ		KRAJ : PARDUBICKÝ	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 202214	
NÁZEV AKCE : MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ, ETAPA 2022		FORMÁT A4 8A4	
ČÁST : ELEKTROINSTALACE		DRUH PROJEKTU PS	
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 Situace VO.sch		DATUM 9/2022	
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 5		MĚŘÍTKO 1:1000	
		ČÍSLO VÝKRESU : D.EL.02.5	
		PŘÍLOHA Č.:	