

- nové LED svítidlo na sadovém stožáru
- nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
- nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
- LED svítidlo nevhodné pro dotaci

001-001	- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
0°	- úhel náklonu svítidla
2300 lm	- světelný tok
DM50	- optika : DN - úzká optika DM - střední optika DW - široká optika dopředu a dozadu DX - extra široká optika DPR - asymetrická optika
Typ ...	- typ navrženého sv.

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:		 Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +220 494 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESÍ : ELEKTRO	VYPRACOVAL : JIRÍ LOCKER		
OBEC : PŘELOUČ	KRAJ : PARDUBICKÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY	202214
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ		FORMÁT A4	8/44
NÁZEV AKCE : MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ETAPA 2022		DRUH PROJEKTU	PS
ČÁST : ELEKTROINSTALACE		DATUM	9/2022
		MĚŘÍTKO	1:1000
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 Situace VO.sch		ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 4		D.EL.02.4	

