

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace č. 1

V Přelouči 1.11.2023

Dotaz dodavatele:

V zadávací dokumentaci jsme nenalezli podklady k výpočtům. Bylo by prosím možné je dodat a adekvátně prodloužit lhůtu pro podávání zakázek?

Odpověď zadavatele:

Kompletní světelně technické výpočty jsou součástí ZD – viz. Příloha č.1 – PD.

Dotaz dodavatele:

Vážení, u všech poptávaných LED svítidel VO požadujete: “Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každý individuální LED čip musí být osazen identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.”

Budete akceptovat i jiná, kvalitativně a technicky obdobná, tedy rovnocenná řešení?

Existuje vícero způsobů, jak docílit požadované distribuce světla, přičemž pomocí čoček, tedy lomu světla, je jen jeden z mnoha. Jsme Vám připraveni nabídnout taková svítidla, která plní veškeré Vámi definované parametry a současně i veškeré požadované normy osvětlenosti, přičemž distribuci světelného toku z LED čipů zajišťuje pomocí reflektorů, tedy odrazu světla, a to přesně dle Vámi požadovaných parametrů, jak se budete moci přesvědčit prostřednictvím světelně-technických výpočtů v nabídce – tedy přesně tak, jak i např. svítidla s čočkami.

Budete akceptovat takovou distribuci světelného toku, kdy sada individuálních LED čipů bude osazena vždy jedním reflektorem, přičemž těchto sad bude ve svítidle několik v identickém provedení, podle potřeb osvětlenosti a návazných výpočtů?



Odpověď zadavatele:

Město Přelouč má stanovenou jednotnou koncepci veřejného osvětlení města, ze které vychází mimo jiné i Vámi dotazované parametry VO. Dodržení jednotné koncepce zadavatel požaduje u všech svých projektů, obsahujících dodávku či rekonstrukci VO. Tedy i nyní zadavatel s cílem dodržení jednotné koncepce VO na nastaveném standardu trvá.


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Pavel Caha

Odbor správy majetku

Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz