




REZ B - B'



ŘEZ A - A'




PŮDORYS



LEGENDA:

- 1 BETONOVÁ NÁDRŽ BN 5/2,60/2,45 SE DNEM - 1 ks
- 2 BETONOVÁ NÁDRŽ BN 5/0,40 BEZ DNA - 1 ks
- 3 ZÁKRYTOVÁ DESKA ZD 5.2 - 1 ks
- 4 VYSPÁDOVÁNÍ DNA NÁDRŽE - BETON B 20
- 6 LITINOVÝ UZAMYKATELNÝ POKLOP PLNÝ S RÁMEM - Ø 625 mm, D 400 - 2 ks
- 7 NEREZOVÝ ŽEBŘÍK - délka 2,7 m, šířka 0.5 m S VÝSUVNÝM MADLEM
- 8 PROSTUP PRO NÁTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI
- 9 PROSTUP PRO VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DN 80 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI
- 10 ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - beton C12/15 XA1 ,vyztužená kari sítí 150x150x8 mm
- 11 PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - f. 0-4 mm
- 12 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC Ø 625 mm, V = 100 mm - 2x , 60 mm - 2x
- 13 ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM, PRŮLINY 30 mm (400x300x700 mm)

POZNÁMKA: - V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ
- NÁDRŽE BUDOU OŠETŘENY NÁTĚROVOU HMOTOU NA BETONOVÉ KONSTRUKCE DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA 	DATUM:	08/2023
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	32017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE	FORMÁT:	4 A4
OBJEKT		IO 05 PŘEČERPÁVACÍ STANICE-STAVEBNÍ ČÁST	Č. VÝKRESU:
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPAD. VOD PSOV3 PODZEMNÍ NÁDRŽ	D 05.b.03	