



LEGENDA:

- ☉ NOVÝ STOŽÁR/ SVÍTIDLO LED 22,5W, 3200lm, T25, DM50, BL1 / 727, IP66, 230V, 2700K, ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m
- ⊗ STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD
- — VO — — — — — NAPÁJECÍ ZEMNÍ KABEL VO - NOVÝ, TYP CYKY 4x16 + DRÁT FeZn10mm
- — VO — — — — — NAPÁJECÍ KABEL VO - STÁVAJÍCÍ, KABLEM AYKY 4x25
- * STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - PRŮCHOZÍ
- ** STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - ODBOČNÁ
- ⊕ ZEMNÍ VÝVOD DRÁTEM FeZn 10mm UKONČENÝ NA ZEMNÍ SVORCE STOŽÁRU VO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C (veř. osv.)
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba		Zdp. projektant: Ing.Tomáš Srba	TOMÁŠ SRBA Pokorného 458 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
Kraj: Pardubický			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč			
Obec: Přelouč			
Stupeň: DUR	Akce: Rekonstrukce ul. Foersterova v Přelouči		Paré:
Formát: 297x594			
Měřítko: -			
Datum: 05/2024	SCHÉMA		Číslo příl.: VO4
Zakázkové č.: 24-02			