ZATRUBENÍ PŘÍKOPA dl. 15,0 m

PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTA PSOV 2
čerpací šachta DN 2100 mm

PSOV č.2

M 179,0
PSOV2

M 168,0
LOM TRASY

M 158,0
LOM TRASY

revizní šachta se zpětnou klapkou

PS2
RE2

STOKA B

VÝTLAK V2

STOKA A

STOKA A

M 0,0
NAPOJENÍ VÝTLAKU V2 DO ŠACHTY 17v

M 1225,0
LOM TRASY

M 1205,0
MONTÁŽNÍ JÁMA

VÝKOP

PROTLAK

revizní šachta DN 1000 mm s PP výstelkou
s PP výstelkou a pachovým biofiltrem

M 855,0
MONTÁŽNÍ JÁMA

M 897,0
KŘÍŽENÍ KABELU ELEKTRO

M 900,0
KALNÍK K2

M 980,0
MONTÁŽNÍ JÁMA

VÝTLAK V1
protlak - M 0,0 - M 1205,0

M 1055,0
VZDUŠNÍK V2

M 1120,0
KALNÍK K3

?tìpánov

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE S PŘEVEDNÍM ODPADNÍCH VOD PŘES KLENOVKU DO PŘELOUČE

NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠTĚPÁNOV

PVC-U SN 12 DN 250 mm, DL. 898,0 m
PVC-U SN 12 DN 200 mm, DL. 5,0 m

STOKA A
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 492,0 m
STOKA A1
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 138,0 m
STOKA B
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 155,0 m
STOKA C
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 58,0 m
STOKA V1
PVC-U SN 12 DN 250, dl. 55,0 m
Přepad z PSOV 1
PVC-U SN 12 DN 200, dl. 5,0 m

NAVRŽENÝ VÝTLAK - ŠTĚPÁNOV

PE 100 RC s ochranným pláštěm PAS 1075 tř. III s hnědým pruhem
De 90 x 8,2 mm, dl. 1792,0 m
De 75 x 6,8 mm, dl. 68,0 m

VÝTLAK 1
M 0,0 - 42,0 - vedeno otevřeným výkopem
M 42,0 - 1205,0 - vedeno řízeným protlakem
M 1205,0 - 1613,0 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 90 x 8,2 mm, dl. 1613,0 m

VÝTLAK 2 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 90 x 8,2 mm, dl. 179,0 m

VÝTLAK 3 - vedeno otevřeným výkopem
PE100 RC SDR 11 PAS 1075 tř.III De 75 x 6,8 mm, dl. 68,0 m

CHRÁNIČKA
PE100 RC SDR 17 De 200 x 11,9 mm, dl. 10,0 m

KABELOVÉ EL. ROZVODY NN 189,0 m

ROZLOŽENÍ VÝKRESŮ



LEGENDA :

NÁVRH
- GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- ČERPACÍ ŠACHTY
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000 mm
- ŠACHTA DN 1000 mm S PP VÝSTELKOU

STÁVAJÍCÍ STAV
- SRÁŽKOVÁKANALIZACE
- VODOVOD
- TELEFONNÍ KABEL
- ROZVODY NN
- PLYNOVOD

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 239, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz	IKKO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ: DPS
KONTROLOVAL: ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM: 08/2023
VYPRACOVAL: IVA KOUBOVÁ, KATEŘINA BUREŠOVÁ	Č. ZAKÁZKY: 32017
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO: 1:500
AKCE: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠTĚPÁNOV S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO PŘELOUČE	FORMÁT: 9 A4
	Č. VÝKRESU: C.3.2 / Č. PARE:
VÝKRES: SITUACE KOORDINAČNÍ č.2	