

POZNÁMKA :


NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDE PROVEDENA INJEKTÁŽ SILAN/SILAXANOVOU 80% EMULZNÍM KRÉMEM NA VODNÍ BÁZI
PRO INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

POSTUP

- 1) OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA ZDIVU
- 2) PROŠKRÁBNUTÍ SPAR NA HLOUBKU 20 MM
- 3) VE SPÁŘE NAD ZÁKLADOVÝM PASEM PROVÉST VRTY \varnothing 14 MM V OSOVÉ VZDÁLENOSTI MAX. 120 MM NA HLOUBKU O 40 MM MENŠÍ NEŽ JE TL. ZDIVA
- 4) VRTY PROVÉST VODOROVNĚ VE SPÁŘE
- 5) VYSÁTÍ PRAHU VE VRTU
- 6) VÝPLŇ VRTU SILAN/SILAXONOVÝM EMULZNÍM KRÉMEM
- 7) DOPLNĚNÍ VRTU S GUMOVOU KONCOVKOU

VÝPIS VRTŮ :

- VRT \varnothing 14 MM HL. 210 MM – 100 KS
- VRT \varnothing 14 MM HL. 335 MM – 189 KS
- VRT \varnothing 14 MM HL. 410 MM – 47 KS

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS		 ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E	
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340					
STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ					
1. NP–INJEKTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA				DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.9