

OCEP. ROZVODNICE **R1.1**
TYP:
Š, V, H:806x846x165 mm
KRYTÍ: IP43

SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<input type="checkbox"/> Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 <input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz <input type="checkbox"/>	
Hlavní projektant:	Profese: EL	Petr Slezák			
Ing. V. Vomočil	Petr Slezák				
Obec: PŘELOUČ		Kraj: Pardubický			
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ				Zak. č.	1/2025
Akce: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA D.1.2.5 SILNOPROUD				Paré:	
				Druh projektu:	DPS
				Datum:	02. 2025
				Formátů:	3 x A4
Výkres:				Měřítko:	N
Rozvaděč R1.1 – veřejné WC				D.1.2.5.07	

