



Rekonstrukce fotbalového stadionu

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Dodatečné informace č. 3

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Dle konzultace s odbornými firmami na dodávku a provedení závlahového systému nám bylo sděleno, že takto navržené rozmístění a druh postřikovačů je nevyhovující. Stejně tak se jeví jako nedostačující dimenze potrubí. Dle zmiňované konzultace bylo také sděleno, že navržený systém neodpovídá standardům FAČR. Proto bychom chtěli zadavatele požádat o doplnění popřípadě o navržení realizovatelného systému zavlažování.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil dotazovaný nesoulad a na základě zjištěných skutečností nechal navržené postřikovače přepracovat. Výsledkem je tedy nový návrh, kterým jsou změněny počty, typy a rozmístění postřikovačů a též potrubní rozvody.

Přílohou těchto dodatečných informací je:

- upravená technická zpráva
- výkres nově navrženého systému zavlažování
- upravený výkaz výměr

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr řádek č. 124 a 125 je požadavek REI 30 na montáž skrytého rastru kazetového podhledu, ale žádný evropský výrobce podhledů to se skrytým rastrem nemá certifikováno. Pouze se standardním viditelným s rovnou hranou. V technické zprávě je uveden podhled s viditelným rastrem. Upraví investor položku č. 124 ve výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Správně je podhled s viditelným rastrem. Položky ve výkazu výměr byly opraveny.

Zadavatel upozorňuje na dílčí změny v očíslování položek, vzniklé zpracováváním dodatečných informací.



UPOZORNĚNÍ:

Materiály, upravené ve smyslu dodatečných informací, jsou uveřejněny na Profilu zadavatele v oddíle „DODATEČNÉ INFORMACE“, na adrese:
https://zakazky.mestoprelouc.cz/contract_display_34.html

Uchazeči použijí při zpracování nabídky nové-opravené materiály, které nahrazují odpovídající materiály původní.

V Přelouči, 19.3.2015

Pavel Čaha
kontaktní osoba zadavatele

Přílohy:

D.1.1 - Technická zpráva - ÚPRAVA 03-2015

D.1.1.29 - SYSTÉM ZAVLAŽOVÁNÍ

Výkaz výměr - Sportoviště a zázemí - REVIZE č. 2 ze dne 19.3.2015