


Vypracoval: Ing. Tomáš Srba <i>Srba</i>		Zodp. projektant: Ing. Tomáš Srba <i>Srba</i>		TOMÁŠ SRBA Pokorného 458 Helfmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč		
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč				
Stupeň: DPS	Osvětlení venkovních sportovních hřišť Přelouč TENISOVÉ HŘIŠTĚ			Paré:
Formát: -				
Měřítko: -				
Datum: 06/2025	ROZVÁDĚČ R-P			Číslo příl.:
Zakázkové č.: 25-14				D.1.2.1.4



Typová přípojková smyčková skříň, pojistky pro odjištění
R-OVL 3x 32A/gG.

Šířka	: 320mm
Výška	: 1800mm
Hloubka	: 220mm
Krytí	: IP44/00
Vývody	: spodem
Jmenovitý proud	:
Zkratový proud	: $I_k'' = <10\text{kA}$
Proudová soustava	: 3/N/PE, 400V, 50Hz, TN-C