



TABULKA MÍSTNOSTÍ							
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Srov. rov. [m]	Udržovaná osvětlenost E _n [lx]	Index podání barev R _a [-]	Index oslnění UGR _R [-]	Ref.č.
001	CHODBA	25,50	0,00	50	60	25	B1.3
002	KOLÁRNA	16,90	0,85	100	60	28	B1.8
003	SKLEP BYT Č.3	14,20	0,85	100	60	28	B1.8
004	SKLEP BYT Č.1	15,60	0,85	100	60	28	B1.8
005	CHODBA	6,50	0,00	50	60	25	B1.3
006	CHODBA	6,50	0,00	50	60	25	B1.3
007	SKLEP BYT Č.2	15,60	0,85	100	60	28	B1.8
008	SKLEP BYT Č.4	14,20	0,85	100	60	28	B1.8

Referenční číslo dle ČSN 73 4301 Z1:2005

POZNÁMKA:
KABEL WL.RS1-17-CYKY-J 3x1.5 PRO SPOLEČNOU ANTÉNU PŘI PRŮCHODU PROSTORY BYTŮ Č. 2. A Č. 4 ULOŽIT DO OCELOVÉ TRUBKY POD OMÍTKU.

SÍŤ: TN-C-S

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz

OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY

OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

DOPLŇENÁ OCHRANA:
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A/NEBO
DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:			Vypracoval:			<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petr Slezák</div><div>PROJEKTY ELEKTRO</div><div>IČO: 729 62 160</div><div>530 02 Pardubice, Palackého třída 1930</div><div>mobit: 604370940</div><div><input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz <input type="checkbox"/></div></div></div></div>
Hlavní projektant:		Profese: EL				
Ing. V. Vomočil		Petr Slezák		Petr Slezák		
Obec: PŘELOUČ		Kraj: PARDUBICKÝ				
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ						
Akce:				Paré:		
Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč						
Dvojčům – přestavba na 4 BJ						
D1.4.4 – SILNOPROUD						
Výkres:						
PŮDORYS 1.PP – ELEKTROROZVODY						
				Zak. č.		
				9/2025		
				Druh projektu:		
				DPS		
				Datum:		
				06. 2025		
				Formátů:		
				3 x A4		
				Měřítko:		
				1:50		
				D.1.4.4.02		