



### POZNÁMKA:

V PROSTORECH 206 A 216 MUSÍ BÝT K DOPLŇUJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ PŘIPOJENA I KOVOVÁ KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÝCH PŘÍČEK.

### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<div><input type="checkbox"/></div> <div><b>Petr Slezák</b> PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 <div><input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>	
Hlavní projektant:	Profese: EL				
Ing. V. Vomočil	Petr Slezák	Petr Slezák			
Obec: PŘELOUČ		Kraj: PARDUBICKÝ			
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ				Zak. č.	9/2025
Akce:		Paré:		Druh projektu:	DPS
Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč				Datum:	06. 2025
Dvojdům – přestavba na 4 BJ				Formátů:	1 x A4
D1.4.4 – SILNOPROUD				Měřítko:	1:100
Výkres:				D.1.4.4.07	
PŮDORYS 2.NP – UZEMNĚNÍ					