

# TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 724512675

ROAD-PLAN s.r.o.  
Kysilko Zdeněk  
Za Pasáží 1428  
53002 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne  
kysilko@roadplan.cz/ 9.10. 2025

Vyřizuje – tel.  
Mrkvička - 724512675

V Přelouči  
17.11.2025

Věc: Vyjádření k existenci podzemního zařízení – veřejné osvětlení (dále jen „VO“)

Akce: „Oprava chodníku v ulici Žižkova a Československé armády, Přelouč“

Posíláme Vám náhled pasportu VO výše uvedené akce, do které je proveden orientační zákres kabelového rozvodu VO. Při realizaci prací může dojít ke kontaktu se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou.

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akce, jsou povinny:

- **před zahájením** kolizních zemních prací nás formou objednávky požádat o přesné vytýčení trasy podzemního vedení VO a oznámít termín zahájení stavebních prací (p. Holec – tel.: +420 724 800 646)
- v místě předpokládaného kontaktu **ověřit** přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými **sondami**
- **před záhozem** příp. obnaženého a ochráněného zařízení přizvat ke **kontrolé a protokolárnímu předání** zástupce TS (p. Holec – tel.: +420 724 800 646)
- **zásyp** obnaženého kabelového vedení provést pískem vrstvou tl. 20 cm a uložit plastovou **výstražnou fólii**
- **konečné povrchové úpravy** předat zástupci TS ve smyslu podmínek stanovených ve stavebním povolení, resp. v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku vydaném příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené. Vyjádření zařaďte do všech paré projektu.

Přílohy: Potvrzený náhled pasportu VO zájmové lokality

Ing. Zdeněk Mrkvička  
Ředitel

  
**TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA PŘELOUČE**

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč  
Tel.: 724512675 IČO: 69170754 ①  
E-mail: zdenek.mrkvicka@tsprelouc.cz

Co.: Miroslav Manžel – ved. odboru správy majetku MěÚ Přelouč







