



Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 50 – výměna oken

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí č. SM 04/2025
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace č. 2

V Přelouči 2.3.2026

Dotaz dodavatele:

V zadávací dokumentaci „TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ“ je uveden u pozice 1 a 2 popis: plastové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí. Schéma ve vedlejším sloupci s tímto popisem nesouhlasí a vyobrazuje okna otevíravá-sklopná. S ohledem na požadavek na okna ovládaná pomocí pákového uzávěru, není možné provedení otevíravé-sklopné. Žádáme zadavatele o potvrzení, že se jedná o okna pouze sklopná.

Odpověď zadavatele:

U pozic 1 a 2 je ve schéma chyba a tato chyba je i u předmětných položek v rozpočtu. Pozice 1 a 2 jsou okna pouze sklopná.

Dotaz dodavatele:

V zadávací dokumentaci „TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ“ je uveden u pozice 4 a 5 požadavek na spodní křídla otevíravá-sklopná. S ohledem na limitní rozměry oken nelze spodní, krajní okna vyrobit jako otevíravá-sklopná. Je možné dodat okna u pozice 4 a 5, spodní krajní křídla (2,6) pouze sklopná?

Odpověď zadavatele:

Průzkumem trhu v rámci projektové přípravy má zadavatel tyto položky potvrzeny. Dodavatel předmětné položky ocení v nabídce tak, jak jsou uvedeny v rozpočtu.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.3.2026 v 10:00 hodin.



Otevírání nabídek bude zahájeno **dne 10.3.2026 v 10:30 hodin**, v zasedací místnosti v sídle zadavatele, 3. patro, dveře č. 3.16.

Bc. Pavel Čaha

Odbor správy majetku

Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestopisek.cz